Bescheinigung
Nr. **BAU 14053**
vom 11.03.2014

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich Bauwesen

DGUV Test Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Renolit Ondex s.a.s. Avenue de Tavaux 21800 Chevigny-St-Sauveur FRANKREICH
Produktbezeichnung:	**Lichtband**
Typ:	Ondex HR, Profil 70/18
Prüfgrundlage:	GS-BAU 18, Ausgabe Februar 2001
Zugehöriger Prüfbericht:	DOK 624.62-Ond 1
Weitere Angaben:	Vom die Montage ausführenden Unternehmen ist eine objektbezogene Montageanweisung zu erstellen die die örtlichen Besonderheiten berücksichtigt. Der Hersteller ist berechtigt das DGUV Test-Zeichen mit dem Zusatz "Durchsturzsicher beim Einbau" zu verwenden. Bestimmungsgemäße Verwendung Die Bauplatten aus PVC können als Wand oder als Dach für allseitig offene oder geschlossene Bauwerke, für die die Wärmeschutzverordnung nicht gilt, verwendet werden. Hersteller ist gleichzeitig Zertifikatsinhaber

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **10.03.2019**
Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.

Dipl.-Ing. Univ. Reinhold Hartdegen
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

Prüf- und Zertifizierungsstelle · DGUV Test · Fachbereich BAU

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17009-09-01

Postadresse: Landsberger Straße 309 / 80687 München
Telefon:/Fax: +49 (0) 89 8897-858 / +49 (0) 89 8897-859
Internet: http://www.bgbau.de
E-Mail: p-z-8@bgbau.de

DGUV Test Prüfbescheinigung

DGUV Test

BAU 14053

Durchsturzsicher beim Einbau

safe against fall while installing